ROYAL PROGAZ
Strada Principala 393, Veresti, Suceava
Inreg.Reg.Com. Nr. J33/2553/2022, RO 47362341

DATA: 08.05.2025

INFORMAREA PUBLICULUI

INFORMAŢII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE ÎN EXPLOATARE ŞI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT,

conform art.14 aliniatul 2 lit a din Lege 59/2016 ***privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase***

PARTEA 1

Pentru toate amplasamentele care intră sub incidenţa Legii nr.59/2016

1. Denumirea operatorului şi adresa amplasamentului

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului : ROYAL PROGAZ S.R.L.

STATIA GPL ROYAL PROGAZ – PUNCT DE LUCRU VERESTI

1.2 Adresa amplasamentului:

LOCALITATEA VEREŞTI, STR. PRINCIPALA Nr. 393, JUDEŢUL SUCEAVA, Cod poştal 727600

Telefon: 0740564422, **E-mail**: office@royalprogaz.ro. Coordonatele geografice amplasament(grade/ minute/secunde): 26°24'48.8"E-47°36'50.1"N

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidenţa reglementărilor şi/sau a dispoziţiilor administrative de punere în aplicare a Legii nr. 59/2016 şi că Notificarea prevăzută la art. 7 alin. (1)

STATIA GPL ROYAL PROGAZ – PUNCT DE LUCRU VERESTI este un amplasament de nivel superior ca urmare a prezenţei substanţelor periculoase pe amplasament, în cantităţi care depăşesc cantitatea relevantă prevăzută în Anexa 1, Partea 2, Coloana 3 din Legea nr. 59 din 11 aprilie 2016 *privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.*

În conformitate cu prevederile legale, a fost întocmită şi înaintată la Secretariatul de Risc al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava, cu 177/SV/IE din 15.09.2023.
IN PREZENT FIRMA DETINE AUTORIZATIA DE MEDIU NR. 51 DIN 15.02.2023 REVIZUITA LA DATA DE 14.02.2025

“NOTIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CARE PREZINTĂ PERICOLE DE PRODUCERE A ACCIDENTELOR MAJORE ÎN CARE SUNT IMPLICATE SUBSTANŢE PERICULOASE” .

3. Explicarea, în termeni simpli, a activităţii sau a activităţilor desfăşurate în cadrul amplasamentului

În Cadrul Punctului de lucru STAŢIA GPL ROYAL PROGAZ din localitatea Vereşti, se defăşoară activităţi de Imbuteliere si *Depozitare gaze lichefiate Propan, Aragaz/Butan şi Autogaz* cu o capacitate totală de stocare 300 to.

Pentru stocarea gazelor petroliere lichefiate, Punctul de lucru este dotat cu Depozit GPL alcătuit din 3 rezervoare cu o capacitate de 250 mc, fiecare. Depozitul GPL prezintă aviz ISCIR şi INSEMEX

Staţia este dotată cu o rampă şi linie CF pentru aprovizionarea gazului petrolier lichefiat în cisterne CF. Din vagoanele cisternă, Gazul Petrolier Lichefiat este descărcat în rezervorul metalic prin intermediul furtunelor cu inserţie utilizate pentru vehicularea gazului petrolier. Rampa este prevăzută cu împământare , iar uneltele folosite sunt antistatice.

Pe amplasament se află şi o Staţia de îmbuteliere GPL care este utilizata pentru incarcarea buteliilor pentru gaz petrolier lichefiat cu Vmax=26L conform autorizatiei nr.39C-058 din 22.02.2024 si Vmax=150l conform autorizatiei 39C-131 din 01.04.2024

Activităţile desfăşurate sunt clasificate conform Cod CAEN, după cum urmează:

- 4671 - COMERT CU RIDICATA AL COMBUSTIBILILOR SOLIZI, LICHIZI SI GAZOSI SI AL PROSUSELOR DERIVATE – Activitate principală.
- Alte coduri CAEN: 5210 – Depozitari(cu imbuteliere GPL in butelii aragaz)
- 4941 - Transporturi rutiere de marfuri

Pentru produsele comercializate furnizorul pune la dispoziţie clienţilor Fişe cu date de securitate actualizate în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH.

4. Denumirile comune sau, în cazul substanţelor periculoase cuprinse în partea 1 a anexei nr. 1, denumirile generice ori categoria generală de periculozitate a substanţelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicându-se în termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase:

Nr crt	Substanţe depozitate	Stare de agregare	Fraze de pericol R1272/2008	Clasa de pericol
1.	GPL -Aragaz	Gaz petrolier lichefiat	H220, H280	Gaz extrem de inflamabil. Gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire
2.	Hidrocarburi C3(propan)	Gaz petrolier lichefiat	H220 H280	Gaz extrem de inflamabil. Gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire
3.	Carburant auto-Autogaz (amestec butan+propan)	Gaz petrolier lichefiat	H220 H280	Gaz extrem de inflamabil. Gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire

5. Informaţii generale cu privire la modalităţile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informaţii adecvate cu privire la conduita potrivită în situaţia unui accident major sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic

Informarea Publicului întocmită în conformitate cu Anexa 6 din Legea nr. 59/2016 privind *controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase* este publicată pe Site-ul companiei, la adresa de web : **https://www.royalprogaz.ro**

Informarea Publicului a fost transmisă şi autorităţilor administrative locale: Consiliul Judeţean Suceava şi Primăria Comunei Vereşti.

În caz de accident major, **incendiu sau explozie**, amplasamentul este dotat cu senzori de detecţie DRAGER pentru avertizarea personalului propriu. Personalul staţiei este dotat cu telefoane mobile şi staţii radio pentru înştiinţarea autorităţilor locale. În cadrul Punctului de lucru este organizată Celula de Urgenţă şi sunt definite clar, modul de alarmare şi responsabilităţile fiecărui membru.

În caz de situaţii de urgenţă pe amplasament sunt prevăzute sirene de avertizare simple, cu flash sau adresabile cu un timp de alarmare/alertare şi sirena electrică de alarmare

Sirena electrică de alarmare la dezastre de 3,0 kW asigură în mediul specific al amplasamentului o raza de alarmare maximă de 853,3 m şi o rază de alarmare minimă de 538,68 m, raze corespunzătoare unor intensităţi acustice majorate cu 6 respectiv 10 dB faţă de nivelul maxim de 65 dB(A) (corespunzător zgomotului de fond) aferent zonelor industriale, atat pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte. Acest dispozitiv poate fi activat din interiorul amplasamentului, de către personal numit/desemnat pentru astfel de situaţii.

SIRENA	ALARMA	CARACTERISTICA SEMNALULUI
Avertizare simpla cu flash sau adresabile	Pentru spaţii de producţie şi depozitare	10 sec - timp de 3 minute
	Pentru spaţii cu funcţiuni	10 sec - timp de 6 minute
Sirena electrică de alarmă la dezastre	ALARMĂ LA DEZASTRE 3 kW	5 sunete - timp de 16 secunde cu pauză de 10 secunde între ele
	Încetare alarmă	Sunet continuu de aceeasi intensitate-2 minute

Dispeceratului ISU Bucovina al Judeţului Suceava va înştiinţa prin intermediul aplicaţiei RO ALERT şi SMS salariaţii şi populaţia locală aflată în zona de impact.

În situaţia unui incendiu sau explozie, personalul propriu sau populaţia aflată în zona de impact trebuie să acorde ATENŢIE şi să urmeze următoarele instrucţiuni:

- **ÎNDEPĂRTAŢI-VĂ DE LOCUL ACCIDENTULUI !**
- **NU STAŢI ÎN DIRECŢIA VÂNTULUI SAU A DEPLASĂRII CURENŢILOR DE AER CE POT PURTA CU EI PRODUSE DE ARDERE!**

- **PROTEJAŢI-VĂ CĂILE RESPIRATORII ŢINÂND O BATISTĂ UMEDĂ ÎN DREPTUL NASULUI ŞI GURII, PĂRĂSIŢI IMEDIAT ZONA !**
- **PĂRĂSIŢI CONSTRUCŢIA UNDE VĂ AFLAŢI DACĂ ACESTA ESTE AFECTATĂ DE EVENIMENT! ÎN CAZUL ÎN CARE SE POATE RĂMÂNE ÎN CONSTRUCŢIE, DECONECTAŢI APARTURA ELECTRICĂ, APARTURA DE CLIMATIZARE SAU DE VENTILAŢIE DIN SPAŢIUL ÎN CARE VĂ AFLAŢI!**
- **AJUTAŢI COPIII ŞI PERSOANELE CU DIZABILITĂŢI DACĂ SE AFLĂ ÎN ZONA DE PERICOL ŞI ÎN CAZUL CĂ ESTE NECESAR ACEST LUCRU!**

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament în conformitate cu art. 20 alin. (5), sau indicarea locului în care informaţiile respective pot fi accesate electronic; informaţii cu privire la locul unde este posibil să se obţină, la cerere, informaţii mai detaliate despre inspecţie şi planul de inspecţie, sub rezerva dispoziţiilor art. 22 din Legea nr.59/2016.

Obiectivul este dotat cu serviciul privat de situatii de urgenta (SPSU) condus de un sef pompier avand aviz de la pompieri cu nr de inregistrare 82/23/SV din 19.10.2023 si cu instalatie PSI in curs de modernizare pentru prevenirea incendiilor la zonele cu risc major.

Data vizitei efectuate pe amplasament de autorităţi competente	Autorităţile competente	Tematica inspecţiei
24.11.2022 Raport Inspecţie SEVESO nr.RUC 2/24.11.2022	Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta „BUCOVINA” al judeţului Suceava Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Suceava Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava	Verificarea sistemelor tehnologice Verificarea Sistemului de Management al Securităţii, Planificarea pentru Situaţii de Urgenţă, Gradului de pregătire a personalului pentru situaţii de urgenţă, Efectuare/neefectuarea exerciţiilor pentru situaţii de urgenţă conform PUI
13.11.2023 Raport Inspecţie SEVESO nr.RUC 8/13.11.2023	Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta „BUCOVINA” al judeţului Suceava Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Suceava Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava	Verificarea sistemelor tehnologice Verificarea Sistemului de Management al Securităţii, Planificarea pentru Situaţii de Urgenţă, Gradului de pregătire a personalului pentru situaţii de urgenţă, Efectuare/neefectuarea exerciţiilor pentru situaţii de urgenţă conform PUI
27.06.2024	Inspectoratul pentru situatii de urgenta B	

In urma inspectie s-a efectuat un exercitiu pe unul din scenariile din planul de urgenta externa. In urma controlului s-au luat unele masuri de remediere a problemelor.

Persoane de contact:

- TROIA GABRIEL -Director General, Date de contact : telefon/fax/e-mail: 0740564422; email:

gabriel.troia@royalprogaz.ro;

- Golea Alexandru-Gabriel -Responsabil cu Managemntul Securităţii; Date de contact: telefon/fax/e- mail: 0735 426 431; email: alexandru.golea@royalprogaz.ro

7. Detalii privind sursele de unde se pot obţine mai multe informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22 din Legea nr.59/2016

Informaţii detaliate despre informaţii relevante, sub rezerva cerinţelor de la art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obţinute la cerere la sediul beneficiarului şi la sediul Primăriei Comunei Vereşti.

Persoane de contact:

- TROIA GABRIEL-Director General STATIA GPL PROGAZ

Date de contact : telefon/fax/e-mail: 0740564422; email: gabriel.troia@royalprogaz.ro;

PARTEA 2

1. Informaţii generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potenţiale asupra sănătăţii umane şi asupra mediului şi detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore şi măsurile de control pentru gestionarea acestora

Principalele tipuri de scenarii de accident major care au fost identificate pentru amplasamentul STAŢIEI GPL ROYAL PROGAZ din localitatea Vereşti, în care pot fi implicate substanţele periculoase existente pe amplasament, gazele petroliere lichefiate Aragaz, GPL Auto, Butan, Propan, sunt incendiile şi exploziile.

Zonele din cadrul amplasamentului Staţia de Îmbuteliere GPL Vereşti unde pot avea loc accidente majore sunt cele corespunzătoare spaţiilor şi respectiv instalaţiilor în care se transvazează, se manipulează şi se stochează GPL :

- Parc rezervoare GPL -vas T1 propan 250 m^3, vas T2 butan 250 m^3, vas T3 amestec GPL 250 m^3;
- Rampa CF cu două posturi;
- Rampa AUTO cu 1 post;
- SKID 2.7 m^3 propan CT;
- SKID 5.0 m^3 propan CT.
-

Tip de evenimente identificate	Efecte potenţiale	Măsuri de control şi gestionare
Incendiu la rezervoare de Gaze Petroliere Lichefiate(Butan, Propan, amestec GPL) Incendiu la Skid (propan, butan) Incendiu la rampa CF (propan, butan, aragaz) Incendiu la Rampa auto(cisterne auto) propan, butan, amestec GPL - Jet Fire - Flash Fire	Efecte asupra sănătaţii umane - arsuri, intoxicaţii Impact asupra mediului Poluarea aerului cu gaze de ardere şi fum Daune materiale- distrugerea instalaţiilor, echipamentelor şi clădirilor	- Sunt identificate zonele de risc si sunt elaborate scenarii de accidente majore pentru a verifica distanţa impactului şi efectele fiecăruă tip de incendiu -Amplasamentul este prevazut cu 8 senzori de detectie DRAGER conectati la 2 centrale, care întrerup automat activitatea in caz de deăşire a concentraţiilor maxim admisibile de gaze în aer - Depozitul GPL este dotat cu instalaţie de răcire cu apă şi instalaţie de stingere PSI - Personalul este instruit prin exerciţii si instruiri teoretice pe baza Planului anual de instruire care este transmis la ISU Bucovina Judeţul Suceava - Este constituită Celula de Urgentă şi este verificată periodic Schema de alarmare în caz de situaţie de urgenţă
Explozie la rezervoare de gaze petroliere lichefiate(propan butan) Explozie la skid Explozie la cisterna CF (propan, butan, amestec GPL) Explozie la rampa auto (propan, butan, amestec GPL) -UVCE -BLEVE	Efecte asupra sănătaţii umane - arsuri, intoxicaţii, raniri/lovire datorate suflului exploziei Daune materiale- distrugerea instalaţiilor, echipamentelor şi clădirilor	- Este întocmit Planul de Zonare EX - - Amplasamentul este prevazut cu 8 senzori de detectie DRAGER conectati la 2 centrale, care întrerup automat activitatea in caz de deăşire a concentraţiilor maxim admisibile de gaze petroliere în aer. Instalaţiile sunt prevăzute cu împîmântare şi prezintă certificare ISCIR. Depozitul GPL este dotat cu instalaţie de răcire cu apă si instalaţie de stingere PSI - Personalul este instruit prin exerciţii si instruiri teoretice, pe baza Planului anual de instruire care este transmis la ISU Bucovina Judeţul Suceava - Este constituită Celula de Urgentă şi este verificată periodic Schema de alarmare în caz de situaţie de urgenţă

2. Confirmarea faptului că operatorul are obligaţia de a lua măsuri adecvate în cadrul amplasamentului, în special menţinerea legăturii cu serviciile de intervenţie în caz de urgenţă, pentru a acţiona în situaţia accidentelor majore şi pentru a minimaliza efectele acestora

Prin Raportul de Securitate şi Planul de Urgenţă Interna, operatorul are prevazute măsuri interne de prevenire, de gestionare şi de acţionare în caz de situaţii de urgenţă şi pentru minimizarea efectelor acestora.

Personalul Staţiei de GPL Vereşti este pregătit să intervină în caz de situaţii de urgentă, prin exerciţii periodice pe care le efectuează, în baza planificării anuale, care este transmisă la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „BUCOVINA" al judetului Suceava.

Exerciţii şi antrenamentele cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului se organizează şi desfăşoară cel puţin o dată la 3 ani.

În caz de situaţii de urgenţă sunt prevăzute pentru spaţiile cu funcţiuni de pe amplasament sirene de avertizare simple, cu flash sau adresabile cu un timp de alarmare/ alertare după cum urmează:

- pentru spaţii de producţie şi depozitare: 10 s/3 minute;
- pentru spaţii cu funcţiuni civile: 10 s/6 minute.
- sirena electrică de alarmare de protecţie civilă, 3 kW, raza alarmare maximă de 853,3 m şi o rază de alarmare minimă de 538,68 m.

Autorităţile publice care trebuie informate imediat în cazul producerii unui accident major sunt:

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA" al judeţului Suceava
- Garda Naţională de Mediu Comisariatul Judeţean Suceava
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava
- Primăria Comunei Vereşti

Persoana nominalizată pentru menţinerea legăturii cu ISU este Şeful celulei de urgenţă.

3. Informaţii corespunzătoare din planul de urgenţă externă elaborat pentru a face faţă oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident. Acestea ar trebui să includă recomandarea de a se urma toate instrucţiunile şi de a se răspunde la toate solicitările din partea serviciilor de intervenţie în caz de urgenţă în timpul unui accident

Prin planul de urgenţă externă sunt prevăzute Exerciţii şi antrenamentele cu scenarii care presupun efecte în afara amplasamentului care se organizează şi se desfăşoară cu participarea operatorului, cel puţin o dată la 3 ani.

Planul de urgenţă externă este publicat de ISU Bucovina Judeţul Suceava pe site-ul ISUJ pe următorul link: www.isuj_suceava/informatii_public_PUE.pdf.

Planul de urgenţă externă este elaborat în conformitate cu prevederile OMAI 156/2017, în baza inforamaţiilor furnizate de operator şi a verificărilor în teren.

Acest plan asigură cadrul organizat pentru intervenţia în caz de accident major.

În cazul producerii unui accident major, coordonarea activităţilor imediate pentru izolarea zonei afectate, evacuarea populaţiei din zona afectată şi limitrofă, intervenţia pentru limitarea consecinţelor

accidentului sunt organizate şi desfăşurate în baza unei concepţii de intervenţie care ţine cont de scenariul de accident. În acest sens, principalele responsabilităţi ale forţelor de intervenţie externe cu sarcini de răspuns la accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase sunt:

- Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BUCOVINA" al judeţului Suceava

- asigură funcţionarea Centrului Judeţean pentru Conducerea şi Coordonarea Intervenţiei la sediul reşedinţei inspectoratului;
- primeşte prima notificare telefonică privind accidentul şi înştiinţează despre iminenţa / producerea acestuia prefectura şi instituţiile care asigură forţele de sprijin;
- asigură reprezentanţi în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;
- asigură centralizarea şi analiza datelor despre urmările accidentelor majore produse şi prezintă propuneri pentru întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor de protecţie civilă în funcţie de situaţiile create;
- transmite date privind evoluţia situaţiei către Centrul Operaţional Naţional.
- alertează şi trimite la locul evenimentului / situaţiei de urgenţă forţe şi mijloace de intervenţie specializate pe tipurile de risc potrivit prezentei concepţii, pentru rezolvarea situaţiilor tactice propuse;
- informează Prefectul judeţului Suceava şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă despre producerea evenimentului / situaţiei de urgenţă;
- execută recunoaşterea preliminară, determină consecinţele evenimentului şi aria afectată;
- colaborează cu reprezentanţii IPJ şi IJJ Suceava pentru stabilirea perimetrelor care trebuie izolate;
- coordonează şi conduce acţiunile de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor accidentelor majore (prin comandantul acţiunii, desemnat de prefect);
- trimite la faţa locului Grupa Operativă constituită la nivelul inspectoratului, care preia conducerea intervenţiei şi instalează un Punct de Comandă Mobil pentru asigurarea unui flux informaţional şi decizional eficient;
- procedează la cercetarea zonei de intervenţie cu echipe de căutare-salvare, asigură evacuarea victimelor şi/sau acordarea primul ajutor;
- asigură conducerea intervenţiei şi analizează situaţia de la faţa locului, iar în funcţie de evoluţia situaţiei operative reorganizarea sectoarelor de intervenţie şi executarea manevrei de forţe şi mijloace de intervenţie.

- Primăria Comunei Vereşti

- analizează planul local pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiei de urgenţă;
- informează Comitetul Judeţean Pentru Situaţii de Urgenţă şi Consiliul Local al judeţului Suceava asupra activităţii desfăşurate;
- activează Centrul Operativ cu Activitate Temporară, Secretariatul Tehnic şi alertează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei în vederea intervenţiei, independent sau în cooperare cu serviciile profesioniste;
- monitorizează situaţia din zona de planificare la urgenţă externă ce afectează teritoriul comunei şi informează Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă;

- execută înştiinţarea, alarmarea şi organizează evacuarea, prin SVSU, a populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale din zona de planificare la urgenţa externă cu ajutorul forţelor de intervenţie din cadrul SVSU al comunei;
- dacă este necesar, identifică spaţiile de cazare şi asigură cazarea persoanelor evacuate.

Poliţia Judeţului Suceava

- asigură ordinea în zona de producere a accidentului şi împrejurimile obiectivului SC ROYAL PROGAZ srl Vereşti;
- participă la înştiinţarea şi evacuarea populaţiei din zona de intoxicare;
- pune la dispoziţia comandantului acţiunii, în vederea desfăşurării intervenţiei, forţe şi mijloace conform solicitării;
- culege şi transmite către comandantul acţiunii toate informaţiile legate de evoluţia situaţiei operative;
- asigură dirijarea circulaţiei în zona afectată cât şi a fluenţei traficului mijloacelor auto de intervenţie la şi de la locul intervenţiei;
- colaborează, cu celelalte structuri la derularea acţiunilor de intervenţie.

4. Acolo unde este cazul, se indică dacă amplasamentul se află în apropierea teritoriului unui alt stat membru şi dacă există posibilitatea unui accident major cu efecte transfrontaliere în conformitate cu Convenţia Comisiei Economice a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Europa privind efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale

Nu este cazul.

Informaţii mai detaliate sub rezerva dispoziţiilor art. 22 din Legea nr.59/2016 pot fi obţinute de la Responzabilul cu managementul securitatii al Staţiei GPL Royal Progaz- Vereşti, Golea Alexandru-Gabriel, telefon/fax/e-mail: 0735 426 431; email: alexandru.golea@royalprogaz.ro

Staţie GPL ROYAL PROGAZ- Vereşti
DIRECTOR GENERAL
TROIA GABRIEL